

ATTESTATO

Attestato n.: Data Prima Emissione:
10000305355-Assessment Services-DNV GL- 21 maggio 2021
ITA

Si attesta che

SISPI - SISTEMA PALERMO INNOVAZIONE S.p.A.

Per il Data Center presso Viale Ammiraglio Denti di Piraino, 7 - 90100 Palermo (PA) - Italia

così come risultante dalle attività di verifica ultimate in data 11 giugno 2025, è stata trovata in accordo ai requisiti della norma:

EN 50600 - Availability Class 3


Reference standard:

- EN 50600-1: 2019 General concepts for design and specification
- EN 50600-2-1: 2021 Building construction
- EN 50600-2-2: 2019 Power distribution
- EN 50600-2-3: 2019 Environmental control
- EN 50600-2-4: 2015 Telecommunications cabling infrastructure
- EN 50600-2-5: 2021 Security systems

I dettagli delle attività sono riportati all'interno del/i documento/i "SISPI - Audit EN50600 2025061101", "SISPI - Audit Report EN50600 2025061101", "SISPI - Environmental conditions 2025061101", "SISPI - Datacenter Location requirements checklist 2025061101".

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 18 novembre 2025

Per l'Organismo di Certificazione:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) - Italy



Claudia Baroncini
Management Representative